

DÉTECTION INCENDIE, SYSTÈME OUVERT OU FERMÉ ?

Il existe deux possibilités de système de sécurité incendie :
Ouvert ou Fermé. Nous vous expliquons la différence entre les 2.

LES NIVEAUX D'ACCÈS

- 0** Accès possible à certaines commandes (ex : déclencheur manuel).
- 1** Accès possible à toute personne exerçant une responsabilité générale de surveillance.
- 2** Accès au système par toute personne exploitante formée, informée et autorisée capable de pratiquer certaines opérations d'exploitation et d'apprécier les conséquences qui en découlent.
- 3** Accès au système par toute personne chargée d'effectuer les mises en services, la maintenance technique prévue par le constructeur.
- 4** Accès à toutes les interventions non prévues aux autres niveaux (ex : modification du programme).

LA DIFFÉRENCE ENTRE LES 2

Ouvert

Fermé

* Installateur du SSI a accès au niveau 3 du système : il peut réaliser toutes les maintenances préventives et curatives.



* Installateur du SSI doit faire appel au fabricant pour intervenir en niveau 3 pour réaliser la programmation et la maintenance curative.



* Le client est totalement libre de choisir son prestataire pour l'installation et la maintenance parmi le réseau de fabricants.



* Le client reste dépendant du fabricant et donc de sa réactivité et de ses délais.



* L'installateur doit pratiquer les prix du marché car la concurrence est plus rude.



* Le fabricant peut imposer le prix qu'il veut à son client final : il est pieds et mains liés.



* Très large réseau avec des techniciens formés régulièrement partout en France.



* Réseau très réduit.



Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Toutefois, le client sera toujours beaucoup plus libre avec un système ouvert qu'un système fermé.