

PROGRAMME DE FORMATION EXPLOITATION DU SSI (SYSTEME DE SECURITE INCENDIE)

DURÉE	3h00
--------------	------

INTERVENANT	Formateur diplômé
--------------------	-------------------

LIEU	Au sein de votre établissement
-------------	--------------------------------

GROUPES	12 personnes maximum
----------------	----------------------

PUBLIC	Tout le personnel des ERP
---------------	---------------------------

PRÉREQUIS	Comprendre et parler la langue française
------------------	--

ENTREPRISES CONCERNÉES	Établissements recevant du public
-------------------------------	-----------------------------------

TARIF	Nous consulter
--------------	----------------

ACCESSIBILITÉ HANDICAP	Nous consulter
-------------------------------	----------------

MODALITÉ D'ÉVALUATION	QCM noté en fin de formation
------------------------------	------------------------------

DÉLAI D'ACCÈS	2 mois
----------------------	--------

DERNIÈRE MISE À JOUR	17.12.2020
-----------------------------	------------

OBJECTIFS

- Savoir lire et manipuler le SSI

DÉROULEMENT

Appréhender le système de détection et le tableau centralisateur :

Le S.D.I. (Système de Détection Incendie).

Le C.M.S.I. (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie).

Le fonctionnement : alarme générale, conditions d'exploitation, unités de commandes manuelles centralisées, réarmement de l'UGA (Unité de Gestion d'Alarme) et du CMSI.

Les zones : zone de détection (ZD), zone d'alarme (ZA), zone de mise en sécurité (ZS)

Lire les indications du tableau et se repérer dans l'établissement :

Lecture du tableau centralisateur : déclencheurs manuels, détecteurs automatiques, alarmes techniques

Connaissance de l'adressage du tableau et des zones.

Mise en œuvre des commandes de mise en sécurité.

Levée de doute et mise en sécurité.

Exercices de réarmement.

MATÉRIEL FOURNI

- Vidéoprojecteur numérique
- Aérosol de détection

MATÉRIEL A PRÉVOIR

- Salle de cours avec un mur/tableau blanc/écran
- Accès au tableau centralisateur d'alarme

INFORMATIONS

Dans les établissements de Type J, tout déclenchement d'alarme incendie met en œuvre la fonction compartimentage (Fermeture des portes et des clapets coupe-feu).

Merci de faire intervenir votre Agent Technique pour le réarmement des clapets coupe-feu.

À l'issue de l'exercice, le formateur signera le registre de sécurité de l'établissement pour attester du type de formation dispensée et du nombre de stagiaires formés.

Merci de le tenir à disposition.

Le formateur adaptera le rythme de la formation par rapport aux compétences des participants.